SCHNITT

WAND

HZ

KWN 76Ø (FLP)

DL (12bar)

DL (8bar)

KWR 22

WW22

ZI 15

DIENSTG 100ø KAISER-KUPLAND
PDL 80
ENTL 100 UEBER DACH
PDL 110
UWL 118

346.1 KAELTEANLAGE EINSATZZENTRALE/EINSATZPLANUNG

ANSICHT
SIEHE PLAN NR.620/kol/14

2xHZ
UEBEREINANDER

2xKWN
76ø(FLP)

EL.STEIGZONE
VON UNTEN

3 STK. KONDENSATOREINHEIT
AN WAND

KWR 15
WW 15

KWN 76ø
KWR 35
KWR 22ø
WW 22ø
ZI 15ø

DN 50

KUE

WAS 100ø

2
2.3 EINSATZZENTRALE
20°

KASETTENGERAET
(DECKE)

KONDENSWASSER
ABLAUF

SIFON 50ø

UNTERFLURKANAL
MIT ANSCHLUSSDOSEN

-0.20 = 443.80

1
2.2 EDV EINSATZPLANUNG
20°

3
2.4 HALLE
±0.00 = 444.05
20°

±0.00

2.26 WINDFANG 1

RINNE

WAR 60

LUFTHEIZAPPARAT

KWN
76ø(FLP)

STEUERGERAET
L H 4H5

RAUM-
THERMOSTAT

PU100
IN KASTEN

WAR 100

DRL 12bar

DRL 8bar

SV
KWN

FLP

WAS
100ø

PU
100ø

PEX
VERTEILER
AN DECKE

HZ/RL
3/4"

EL 100UD
UKR=85UKD

30
2.11 GARDEROBEN 1
22°
ZUL 750
ABL 320

KWR22
WW15
ZI 15

UK
20

UKR=35UKD

ZL WW KWR
UK 15 15 22

60UD

WAR
100
17UD

PU100ø

20
2.10 TROCKUNGSRAUM
18°
ZUL 275
ABL 300

65UK

80UK

HZ/VL
HZ/RL

BA

60UK

3/4"

2.15 MALEREI

EL-TABLEAU

TRASSE 10

20UK

22
2.14 HANDFEUERLOESCHER
18°

REG

AV

UK
85

ENTEER. 1/2"

1"

5/4"

WAR

21
2.13 WAESCHEREI
18°

DESINFEKTIONSKABINE
FOL-VENTILATOR
200 m³/h

FOL-VENTILATOR
"TUMBLER"
EV. SPAETER EINBAUEN

VELOUNTERSTAND

KWN 42 (SV/UMGEBUNG)
KWR 35
WW 35
ZI28
DL(8bar) 42

ENTLEER 1/2"

TRASSE 10

PU100ø

WAR 80 1/2"

VE(0lh) 22

TRASSE 100
KWR 15
WW 15

30
GANG
18°

1/2"

SV 1/2
AXE
+0.995

AUSSENLUFTKANAL
BAUSEITS

MAX 8900m³/h

WAR 100
AUF KANALISATION

WAS 100
GUSS

FOL
LUEFTUNG

FOL
TRAFORAUM

UNTERFLURKANAL
MIT ANSCHLUSSDOSEN

IM 2.5 PUTZRAUM
BODEN

HZ-VERTEILER
8-RINGE

REVISIONSOEFFNUNG
IN DOPPELECKE

HZ VL
HZ RL
3/4
HZ RL
3/4
HZ RL
50ø
HZ VL
50ø

DIESELROHR
U.DACH

AL 100
AD

BODENWANNE 60/60
Lift 1250 kg

ELEKTRO-STEIGZONE

SANITAER-VERTEIL-
KASTEN (PEX)

6
2.8 WC HERREN
20°
ABL 220

ABL 8ø UK+30UD

57øAD

16ø
UK

SR/AR

5
2.7 WC DAMEN/
BEHINDERTE
°20

FLP

2.27 WINDFANG 2

2.9 LEHRMITEL
20°
ZUL 130
ABL 150

76ø

HZ-VERTEILER
5-RINGE

HZ 1/2" (VL/RL)

HZ 3/4" (VL/RL) ZU 1.OG

HZ 5/4" (VL/RL) ZU 2.OG

KWN 76ø(FLP)

10
2.25 BEREITSCHAFTSRAUM
°20
ZUL 1900
ABL 1900

8
2.24 KUECHE
20°
ABL 100

PEX
IN UK

ABL
10ø

EG LINKER TEIL - KOORDINATION BUERO+BETRIEBSTRAKT
M.1:50